



NR. 13862, 11.06.2020

## CLARIFICARE

Referitor la achiziția publică „Execuție lucrări și Echipamente/utilaje-instalații detecție incendiu în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiții « Reabilitare și schimbare destinație imobil din B-dul Independenței nr.65»”, Cod CPV: 45312100-8 se solicită din partea unui posibil ofertant următoarea clarificare:

*„Pentru a putea oferta în mod corect, vă rugăm să precizați dimensiunea ferestrelor antifoc pentru că diferența dintre o fereastră cu dimensiunea (2x1) mp, respectiv (3x3) mp este de aproximativ 30.000 lei.”*

### Răspuns:

Urmare adresei nr. 3359/09.06.2020 emisă de Direcția Tehnică, vă comunicăm următoarele:

Dimensiune (mm)	Nr.bucăți
1300 x 1500	3
1500 x 1500	1
1600 x 2300	11
1000 x 700	1

Primar,  
Violeta Marian Dragomir

Director Executiv D.A.P.L.P.P.,  
Cons. Jur. Marius Radu Surdu

Șef Serviciu Licitații și Achiziții Publice,  
Mirela Moldoveanu

Întocmit,  
Cons.Achiziții Pub.Manea Mioara